

Расчёт норматива электропотребления объектов ООО "ЮИТ Сервис" в 2015г.

Площадь МОП дома, S м <sup>2</sup>	10 787,00
Норматив потребления согласно распоряжения, кВт*ч*м <sup>2</sup>	1,57
Расчётный нормтив потребления согласно распоряжения, кВт*ч	16 935,59

Электропотребление объекта 0178, ул. Композиторов д.12 в 2015г.

Основные потребители	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	примечание
<b>Расчётный нормтив потребления в месяц, кВт*ч</b>	<b>16 936</b>												
Расход электроэнергии на освещение кВт*ч	49 510	36 810	45 900	35 810	35 650	41 340	36 440	33 070	42 760	38 580	39 310	33 500	комун. осв, авар. осв.,пом.консьер,диспетчерская, вентиляция, ИТП2, пожарные. лифты.
Расход электроэнергии на лифты, кВт*ч	18 836	13 633	16 729	13 994	10 519	7 025	6 493	5 997	8 231	13 500	15 817	13 871	лифты , кроме пожарных, ИТП1
Расход электроэнергии на дымоудаление, кВт*ч	97	62	72	84	47	93	83	185	108	64	67	340	вентиляторы дымоудаления, ветияляторы подпора
<b>Общий расход электроэнергии на МОП кВт*ч</b>	<b>68 443</b>	<b>50 505</b>	<b>62 701</b>	<b>49 888</b>	<b>46 216</b>	<b>48 458</b>	<b>43 016</b>	<b>39 252</b>	<b>51 099</b>	<b>52 144</b>	<b>55 194</b>	<b>47 711</b>	
<b>Превышение нормативного расхода</b>	<b>4,04</b>	<b>2,98</b>	<b>3,70</b>	<b>2,95</b>	<b>2,73</b>	<b>2,86</b>	<b>2,54</b>	<b>2,32</b>	<b>3,02</b>	<b>3,08</b>	<b>3,26</b>	<b>2,82</b>	




Диаграмма №1 Соотношение расхода электроэнергии по разным группам потребителей.




Диаграмма №2 Соотношение нормативного расхода электроэнергии к фактическому расходу электроэнергии.